



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘBORKU**

OHK.90.4411.52.2022

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.
Nr OHK.1.W.2022
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

dla miasta **Łeba** oraz miejscowości: **Nowęcín** – gmina **Wicko**, **Łebieniec** – gmina **Wicko**, **Szczenurze** - gmina **Wicko**, **Żarnowska** - gmina **Wicko**, **Sarbsk** – gmina **Wicko**, **Dychlino** – gmina **Wicko**, **Łeba - Rąbka** – gmin **Wicko**, **Steknica** – gmina **Wicko** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania w **Nowęcínie**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2021 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu ze stacją uzdatniania w Nowęcínie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łeba” jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba - Wicko” Sp. z o.o. Nowęcín ul. Łebska 49. Z wodociągu tego korzysta 5219 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 1707 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łeba, Nowęcín gm. Wicko, Szczenurze gm. Wicko, Łebieniec gm. Wicko, Żarnowska gm. Wicko, Sarbsk gm. Wicko, Dychlino gm. Wicko, Rąbka gm. Wicko, Steknica gm. Wicko. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: napowietrzanie i filtracja ciśnieniowa I stopnia na filtrach TFB100.

W 2021 r. pobrano 21 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała mętność powyżej zalecanej wartości.

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności wyznaczonym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Rąbka 1A stwierdzono mętność powyżej zalecanej wartości, tj.: 1,4 NTU. Wykonano badania dodatkowe, w których nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2021 r. stwierdził, że wodociąg publiczny ze stacją uzdatniania wody w Nowęcínie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Leby
2. Wójt Gminy Wicko
3. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba – Wicko” Sp. z o.o., Nowęcín, ul. Lebska 49
4. a/a



Łębork, dnia 18.03.2022r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Łęborku
[Signature]
dr inż. Zbigniew Barański