



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘBORKU**

Łębork, dnia 2018-01-30

OHK.90.4411.10.2018

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.1.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

dla miasta Łeba oraz miejscowości: Nowęcín – gmina Wicko, Łebieniec – gmina Wicko, Szcznurze - gmina Wicko, Żarnowska - gmina Wicko, Sarbsk – gmina Wicko, Dychlino – gmina Wicko, Rąbka – gmin Wicko, Stęknica – gmina Wicko zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego ze stacją uzdatniania w Nowęcínie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Łeba” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łeba” jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba - Wicko” Sp. z o.o. Nowęcín ul. Łebska 49. Z wodociągu tego korzystają 5566 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 2100 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łeba, Nowęcín gm. Wicko, Szcznurze gm. Wicko, Łebieniec gm. Wicko, Żarnowska gm. Wicko, Sarbsk gm. Wicko, Dychlino gm. Wicko, Rąbka gm. Wicko, Stęknica gm. Wicko. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: napowietrzanie i filtracja ciśnieniowa I stopnia na filtrach TFB100.

W 2017 r. pobrano 20 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała obecność 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml, w 1 próbce stwierdzono ponadnormatywną mętność (3NTU). W próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg publiczny „Łeba” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Łeba
2. Wójt Gminy Wicko
3. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba – Wicko” Sp. z o.o., Nowęcín, ul. Łebska 49 ✓
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęborku
5. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Łęborku
dr inż. Zbigniew Barański