



AB 691

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W LĘBORKU
84-300 Lębork, ul. Gdańska 63
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA KOMUNALNEGO
tel. (0-59) 862-10-10 fax (0-59) 862-19-28
e-mail: pssc.lebork@sanepid.gov.pl

Data wydania
sprawozdania
2025-10-13

Strona/stron
1/1

SPRAWOZDANIE NR LBSK.414s.2025
Z BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH
PROBKI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Umowa - Zlecenie Nr LBSK.9052.2.3.2025

Rodzaj próbki**: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Nazwa i adres klienta**: Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Leba-Wicko” Sp. z o.o., Nowećin, ul. Lebska 49
Cel badania**: przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie
Protokół pobrania nr**: 35/2025/PS
Próba pobrana przez**: próbko biorcę Przedsiębiorstwa Wodociągowego „Leba-Wicko” Sp. z o.o.
Próbka pobrana zgodnie z instrukcją: IR-HK-12-01 Edycja 8:2023 (N)
Data poboru**: 2025-10-07 Data dostarczenia do laboratorium: 2025-10-07
Stan próbki: dobry
Badania rozpoczęto w dniu pobrania próbki, zakończono dnia: 2025-10-10
Nr próbki: 414s Miejsce pobrania**: 84-360 Leba, gm. Wicko, Żarnowska, ul. Lęborska 12,
sklep spożywczo-przemysłowy, kran w sali sprzedaży

Parametry fizyko-chemiczne**:							
Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	Jednostka miary	Temperatura pomiaru	Wynik Niepewność ²⁾	Wartość parametryczna*	
1.	Barwa(Pt)	N	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06P	mg Pt/l	-	10	3)
2.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	-	0,79 ±0,16	4)
3.	Odczyn (pH)	A	PN—EN ISO 10523:2012	-	19,2 °C	7,7 ±0,2	6,5-9,5
4.	Przewodność elektryczna ¹⁾	A	PN-EN 27888:1999	µS/cm	19,1 °C	364 ±4	2500
5.	Zapach	N	PB-52-04 Edycja 1 z dnia 2009-06-01 PB-52-06 Edycja 1 z dnia 2014-03-03	-	-	Brak zapachu	5)
6.	Smak	N	-	-	-	Brak smaku	5)

¹⁾ korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
²⁾ niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95%
³⁾ akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta – do 15mgPt/l
⁴⁾ akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do INTU
⁵⁾ akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Parametry mikrobiologiczne **:

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	Jednostki miary	Wynik Niepewność ⁶⁾	Wartość parametryczna*
1.	Bakterie grupy coli	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
2.	<i>Escherichia coli</i>	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki kalowe	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h	A PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	²⁾ 1-6l	bez nieprawidłowych zmian ²⁾

** dane dostarczone przez Klienta
* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)

⁶⁾ niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności ok. 95%
⁷⁾ zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/ml w wodzie wodociągowej, 200jtk/ml w kranie konsumenta
A metody akredytowane Badania oznaczone „akredytowane przez PCA” w tym raporcie są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 691.
(N) — metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
jtk: jednostka tworząca kolonie

Autoryzujący wyniki badań fizykochemicznych mgr inż. Beata Koss
Autoryzujący wyniki badań mikrobiologicznych mgr Aleksandra Piórkowska

KIEROWNIEC
Oddziału Laboratoryjnego
PSSSE w Lęborku
mgr. Zdzisław Filipiak

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

- Orazymia
1) Klient legz.+faktura
2) PPS i egz.
3) za
1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku wynik nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości
2. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu (próbki)
3. Laboratorium nie pobiera próbek.

..... koniec sprawozdania F_52_050_2 Edycja 2 z dnia 25-02-2020r.