



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘBORKU**

OHK.9022.1.39.2026



Łębork, 2026-02-23

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2025 r.

Nr OHK.1.W.2026

za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

dla miasta Łęba oraz miejscowości: Nowęcin – gmina Wicko, Łębieniec – gmina Wicko, Szczzenurze – gmina Wicko, Żarnowska – gmina Wicko, Sarbsk – gmina Wicko, Dychlino – gmina Wicko, Łęba – Rąbka – gmina Wicko, Steknica – gmina Wicko zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania w Nowęcinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2025 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu ze stacją uzdatniania w Nowęcinie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łęba” jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łęba-Wicko” Sp. z o. o. w Nowęcinie, ul. Łębska 49. Z wodociągu tego korzysta 5207 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 2026 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łęba, Nowęcin gm. Wicko, Szczzenurze gm. Wicko, Łębieniec gm. Wicko, Żarnowska gm. Wicko, Sarbsk gm. Wicko, Dychlino gm. Wicko, Rąbka gm. Wicko, Steknica gm. Wicko. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: napowietrzanie i filtracja ciśnieniowa I stopnia na filtrach TFB100.

W 2025 r. pobrano 23 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 3 różnych próbkach wykazała >300 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h w 1 ml wody. W próbkach pobranych dodatkowo poza harmonogramem nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Wpłynął jeden wniosek o interwencję w sprawie jakości wody w miejscowości Nowęcin. Ustalono, że pogorszenie jakości wody nastąpiło w skutek pęknięcia sieci wodociągowej w miejscowości Żarnowska i miejscowości Nowęcin. Przedsiębiorstwo wodociągowe poinformowało mieszkańców o ww. niedogodnościach. Po przeprowadzonych działaniach pobrano próbkę wody z wyznaczonego punktu zgodności. W wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2025 r. stwierdził, że wodociąg publiczny ze stacją uzdatniania wody w Nowęcinie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łęborku

Magdalena Grajewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łęby, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łęba
2. Wójt Gminy Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łęba – Wicko”, Nowęcin, ul. Łębska 49, 84-360 Łęba
2. a/a